



Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette”
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

Responsabile Procedimento:
Dott.ssa Paola Barattini

ENERGIA S.p.A.
legal@pec.energia-spa.it

e p.c.

**INGV Istituto Nazionale Di Geofisica e
Vulcanologia**
aoo.roma@pec.ingv.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
Area Valutazione di Impatto Ambientale
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Area Sostenibilità Energetica
RUR Ing.Silvio Cicchelli
infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it

Asl Roma6
servizio.protocollo@pec.aslroma6.it

Prefettura di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Sindaco Comune di Marino
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Sindaco Comune di Ciampino
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 8,059 MWp connesso alla RTN, nei Comuni di Ciampino e Marino, Provincia di Roma, in località Cava dei Selci. **Proponente ENERGIA S.p.A. - Registro elenco progetti: n. 110/2021.**

Comunicazione ai sensi dell’art.7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. di avvio del procedimento di sospensione dell’efficacia dell’AU RU n. 1682 del 23/05/2023, e contestuale Diffida.

Lo scrivente Servizio, nell’ambito della procedura richiamata in oggetto e svolta dall’Area VIA della Regione Lazio, a seguito di acquisizione della Pronuncia favorevole di Valutazione di



Ufficio Energia
Sede: Viale G.Ribotta 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06-6766.3199
Pec : ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
mail Servizio: acqua.aria@cittametropolitanaroma.it



Impatto Ambientale della stessa Area VIA regionale, ha rilasciato con Determinazione Dirigenziale R.U. n.1682 del 23/05/2023, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03, alla società Energia S.p.A. l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in argomento per una potenza nominale definitiva di 8,059 MWp connesso alla RTN, nei Comuni di Ciampino e Marino, Provincia di Roma, in località Cava dei Selci;

con nota prot. n. 5170 del 23/02/2024, agli atti con prot. n. 33957 in pari data, è pervenuta da parte dell'INGV la segnalazione di un pericolo da emissione di gas endogeno a Cava dei Selci connesso alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto. Nel *Rapporto Tecnico-Scientifico sul degassamento di CO₂ a Cava dei Selci (Marino) Campagna del 16-20 febbraio 2024*, allegato alla suddetta segnalazione, e trasmesso anche a codesta società, in sintesi, INGV evidenzia che nell'area Cava dei Selci, interessata dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico e già monitorata da tempo per il fenomeno della fuoriuscita dei gas confinanti nel sottosuolo di origine vulcanica, ci sarebbe stato un incremento delle emissioni pericolose di gas endogeni, in particolare CO₂ e H₂S, a seguito dell'esecuzione di scavi con smantellamento del terreno superficiale e di centinaia di perforazioni profonde 1 metro effettuate per la realizzazione dell'impianto in questione. Di fatto, le perforazioni eseguite, come descritto nel Rapporto, hanno modificato la permeabilità del suolo, aumentando di conseguenza il flusso di gas alla superficie e la pericolosità dell'emissione.

Tutto quanto premesso e considerato

si comunica a ENERGIA S.p.A. ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., **l'avvio del procedimento di sospensione dell'efficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs.387/03, con DD RU n. n.1682 del 23/05/2023** relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in argomento per una potenza nominale definitiva di 8,059 MWp connesso alla RTN, nei Comuni di Ciampino e Marino, Provincia di Roma, in località Cava dei Selci;

per le motivazioni di cui sopra, visto quanto riportato nel Rapporto dell'INGV sul pericolo derivante da un aumento delle emissioni gassose nell'area di interesse di Cava dei Selci, **si diffida ENERGIA S.p.A.** dalla prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere e infrastrutture connesse e si determina la necessità che venga ripristinato in tempi rapidi lo *status quo ante*;

la società ENERGIA S.p.A ha diritto di presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La Dirigente
dr.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Servizio 2.

